

	“ O‘zbekiston ilmiy – sinov va sifat nazorati markazi “ davlat muassasasi Sinov laboratoriyalari majmuasi		
	Sinov laboratoriyalari majmuasi	Hujjat	Lab-PR-12/F-06
		Pochta manzili :	190100, Termiz sh, Ibn Sino ko'chasi, 41 A uy
		Bayonnoma sanasi va raqami	№ 32 28.05.25 y
		Sahifalar:	2 betdan iborat



**SINOV BAYONNOMASI
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

Qurilish mahsulotlarini sinash laboratoriyasi “Uz Test” DM Surhondaryo filiali
(Termiz shahar , Ibn Sino ko'chasi -41 uy Tel.: 97 147 44 19).

Ariza beruvchining nomi, manzili va aloqa ma'lumotlari /Наименование, адрес и контактные данные заказчика:	СП ООО «EAST MINING INVEST»
Sinov turi /Вид испытаний :	Davriy sinov
Namuna tanlash dalolatnomasi sanasi /Дата акта отбора образца:	11.04.2025 yildan
Namuna qabul qilingan sana /Дата получения образца:	14.04.2025 yildan
Namuna nomi, identifikatsiyasi va holati(zaruriyat bo'lsa)/Описание, идентификация и состояние образца(при необходимости):	Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения D300;D400; D500 D600
Namunaning me'yoriy hujjati /Нормативный документ на образец:	ГОСТ 31360-2024
Sinov usuli/Методы испытаний :	ГОСТ 25485-2019 приложение А
Ishlab chiqaruvchi nomi /Название производителя:	СП ООО «EAST MINING INVEST»
Ishlab chiqarilgan sana /Дата изготовления:	2025 y
Sinov boshlangan sana /Дата начала испытаний:	14.04.2025 y
Sinov tugagan sana /Дата окончания испытаний:	28.05.2025 y
Sinov xonasi sharoitlari /Условия проведения испытаний:	Температура: 20 °С, относительная влажность: 55%
Sinovlar uchun subpodryat /Субподрядные испытания:	
Qo'shimcha ma'lumotlar /Дополнительная информация:	

№	Sinovlarda ishlatiladigan SU va O'V ro'yxati	Zavod raqami	Tekshirish yoki attestatsiyaning haqiqiyiligi
1	Raqamli gigrometr TFA	H349	UZ-09T/2522-2024 15.10.2024-15.10.2025
2	Metall lineyka	H139	UZ-06/3424-2024 24.11.2024-24.11.2025
3	Shtangensirkul ШЦ-1	№B37741,	UZ-06/3465-2024 24.11.2024-24.11.2025
4	Gidravlik press P-50	2681	UZ-06/3071-2024 08.11.2024-08.11.2025
5	Elektron tarozi	№7162	UZ-04/914-2024 10.12.2024-10.12.2025
6	Shuplar	2	0005UTS.01 09.01.2025-09.01.2026
7	Ugolnik 90° КП-2	№ 2612208079	357052 26.12.2024-26.12.2025
8	Климатическая камера модел GDWS-1000C тем.диап70до+180с	№2015101025	UZ-09T/996-2024 24.07.2024-24.07.2025
9	Indikator chasovogo tipa	№845163	UZ-06/3410-2024 11.10.2024-11.10.2025

SINOV NATIJALARI

№	Ko'rsatgich nomi	MX bo'yicha sinov usuli	Parametrlarning qiymati (talablar)		Parametrlarga (talablarga muvofiq)
			MH talabi bo'yicha	Aslida(o'rtacha)	
1	2	3	4	6	
1	Усадка при высыхании, мм/м D300 D400	ГОСТ 25485- 2019 Приложение А	не нормируется	0,26 0,27	Соот-т
2	Усадка при высыхании, не должна превышать, мм/м D500 D600		0,5 (п.4.3.7)	0,34 0,33	Соот-т

Xulosa:Sinov o'tkazilgan beton bloklar ГОСТ 31360-2024 talablariga mos keldi

Bayonnoma berilgan sana: 28.05.2025

Соответствие-принято по правилам принятия решения.Результаты анализа находится в пределах приемлемости

Sinov natijalari faqat taqdim etilgan namunalarga tegishli. Sinov bayonnomasiga rasmiy yozma ruxsatisiz to'liq yoki qisman ko'paytirish mumkin emas.

Sinovni o'tkazgan :



X.Mamatkulov
SH.Roziqov