

Протокол испытаний №300-1/22-С
от 05.04.2022г.

КИЛ ООО «TOPFIN RESULT»

(г.Ташкент, Шайхантаурский район, ул. Кичик халка йули дом 2; тел. (71) 203-03-33; № О'ЗАК.СЛ. 0003)

Наименование заказчика (заявителя): СП ООО "EAST MINING INVEST"

Наименование продукции (образца): F50 изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклава твердение марки D500.

Основание для проведения испытаний: Договор № 819-Р-22 от 21.02.2022

Акт отбора № б/н

Дата поступления: 21.02.2022

Дата окончания испытаний: 05.04.2022г

НД на продукцию: ГОСТ 31360-2007.

НД на методы испытаний: ГОСТ 31359-2007

Цель испытаний: Контрольные испытания.

Условия проведения испытаний: 22°C 56%

Краткая характеристика испытываемой продукции (образца): F50 изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклава твердение марки D500. Производитель: СП ООО "EAST MINING INVEST", Узбекистан.

Испытания, проведенные субподрядчиком: не проводились

Результаты испытаний:

№	Наименование параметров (требований)	НД на метод испытания	Значение параметров		Соответствие параметров
			Требования по НД	Фактически	
1	Морозостойкость не более %	ГОСТ 31359-2007 приложение Б	Относительное снижение прочности бетона ΔR , не более 15%	13%	Соот. ГОСТ 31360-2007 п. 4.3.6.
2	Потеря массы не более %	ГОСТ 31359-2007 приложение Б	Относительное значение потери массы Δm , не более - 5%.	1%	Соот. ГОСТ 31360-2007 п. 4.3.6.

Представленные образцы соответствуют требованиям: ГОСТ 31360-2007п. 4.3.6.

Протокол испытания не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения лаборатории

Испытания провели:



Жураев С.У.